ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
Ул. Стари шор 47, 22000 Сремска Митровица

e-mail: **info@zdravlje-sm.org.rs**
web: **www.zdravlje-sm.org.rs**

Тел:**022/610-511** Тел/Факс:**022/636-509** **Жиро рачун**: **840-209667-75**

ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА ПОСЛЕДЊИХ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ АНАЛИЗА УЗОРАКА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ СА АРТЕШКИХ ЧЕСАМА У ОПШТИНИ СРЕМСКА МИТРОВИЦА у другом кварталу 2025. год.

Бунар број:	**Место**	**Адреса**	**Физичко-хемијска неисправност**	**Микробиолошка неисправност**	**Арсен >0,01mg/l**	**Вода је погодна за пиће ДА/НЕ**
46.	Сремска Митровица	Код железничке станице	Манган 0,056 mg/L Гвожђе 0,986 mg/L Мутноћа 5,91 NTU Мирис осетан на водоник сулфид	Стрептококе фекалног порекла Колиформне бактерије фекалног порекла Укупан број колиформних бактерија	/	НЕ▪
25.	Сремска Митровица	ул.Николе Тесле	/	/	/	ДА
26.	Сремска Митровица	Блок Б (код самопослуге, МЗ)	/	/	/	ДА
27.	Сремска Митровица	Радиначки пут	/	/	/	ДА
29.	Сремска Митровица	ул. Милоша Обилића	Манган 0,118 mg/L Гвожђе 0,734 mg/L	/	/	НЕ*
37.	Сремска Митровица	Мала Црква	Мирис осетан на водоник сулфид	/	/	ДА*
38.	Сремска Митровица	Ресторан “Риболовац” .	/	/	/	ДА
40.	Сремска Митровица	код Спортског центра	/	Стрептококе фекалног порекла Колиформне бактерије фекалног порекла Укупан број аеробних и колиформних бактерија	/	НЕ▪
41.	Сремска Митровица	насеље Матије Хуђи	/	/	/	ДА
43.	Сремска Митровица	Код Дома Војске	/	/	/	ДА
44.	Сремска Митровица	код “Партизана”	/	/	/	ДА
47.	Сремска Митровица	ул. Петра Прерадовића	/	/	/	ДА
70.	Сремска Митровица	Нови Шор	/	/	/	ДА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
Ул. Стари шор 47, 22000 Сремска Митровица

e-mail: **info@zdravlje-sm.org.rs**
web: **www.zdravlje-sm.org.rs**

Тел:**022/610-511** Тел/Факс:**022/636-509** **Жиро рачун**: **840-209667-75**

Бунар број:	**Место**	**Адреса**	**Физичко-хемијска неисправност**	**Микробиолошка неисправност**	**Арсен >0,01mg/l**	**Вода је погодна за пиће ДА/НЕ**
72.	Сремска Митровица	угао Паланке и Кузминске	/	/	/	/
30.	Сремска Митровица	Црвена чесма I- економска школа	/	/	/	ДА
48.	Велики Радинци	Код основне школе	/	/	/	ДА
31.	Лаћарак	ул. Триве Витасовића	/	/	/	ДА
32.	Лаћарак	ул. 1.Новембра 124	/	/	/	ДА
33.	Лаћарак	Центар	Манган 0,059mg/L	/	/	ДА*
34.	Лаћарак	ул.Сремска 69	/	/	/	ДА
35.	Лаћарак	ул. 1.Новембра 344	/	/	/	ДА
36.	Лаћарак	Ул. Ниска 72	/	/	/	ДА
66.	Лаћарак	ул. Школска 129	/	/	/	ДА
51.	Мартинци	ул. Савска - центар	/	/	/	ДА
52.	Мартинци	код Железничке станице	/	/	/	ДА
53.	Мартинци	ул.Змај Јовина (центар II)	/	/	/	ДА
50.	Мартинци	ул. Савска 81	/	/	/	ДА
54.	Мартинци	Партизанска (излаз из села)	Манган 0,076 mg/L	/	/	НЕ*
55.	Кузмин	ул. Николе Радојчића		/	0,024 mg/L	НЕ*
57.	Кузмин	угао Савске и Устаничке	/	/	/	ДА
58.	Кузмин	Скретање за пут ка Шиду	Манган 0,069mg/L	Стрептококе фекалног порекла	/	НЕ■
59.	Кузмин	центар	/	/	/	ДА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
Ул. Стари шор 47, 22000 Сремска Митровица

e-mail: **info@zdravlje-sm.org.rs**
web: **www.zdravlje-sm.org.rs**

Тел:**022/610-511** Тел/Факс:**022/636-509** **Жиро рачун**: **840-209667-75**

Бунар број:	**Место**	**Адреса**	**Физичко-хемијска неисправност**	**Микробиолошка неисправност**	**Арсен >0,01mg/l**	**Вода је погодна за пиће ДА/НЕ**
60.	Кузмин	ул. В.Караџића 130	/	/	/	ДА
62.	Сремска Рача	ул. Војвођанска 42	/	Pseudomonas aeruginosa	0,150 mg/L	НЕ**
1.	Мачванска Митровица	центар	Гвожђе 0,354mg/L Мирис слабо осетан на водоник сулфид	/	0,012 mg/L	НЕ**
20.	Мачванска Митровица	ул. Радничка	/	/	/	ДА
21.	Мачванска Митровица	ул. Војводе Мишића - Криваја	/	/		ДА
22.	Мачванска Митровица	код самопослуге	/	/	/	ДА
23.	Мачванска Митровица	код бродоградилишта	/	/	/	ДА
24.	Мачванска Митровица	ул. Савска	/	/	/	ДА
16.	Салаш Ноћајски	ул. Д.Радосављевића 12	/	/	/	ДА
17.	Салаш Ноћајски	ул. Д.Достанића 5	/	/	/	ДА
19.	Салаш Ноћајски	ул. Стојана Чупића	Мирис осетан на водоник сулфид	/	/	ДА*
12.	Ноћај	код млина	Мирис осетан на водоник сулфид	/	0,023 mg/L	НЕ**
13.	Ноћај	код школе	/	/	/	ДА
15.	Ноћај	на путу за Ср.Митровицу	Мирис осетан на водоник сулфид	/	/	ДА*
14.	Ноћај	центар	/	/	/	ДА
7.	Равње	Ул. Зеке Буљубаше	/	/	/	ДА
8.	Равње	код гробља (на путу за Црну Бару)	/	/	/	ДА
9.	Равње	ул. Хајдук Станка	Манган 0,079 mg/L	/	/	НЕ*

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
Ул. Стари шор 47, 22000 Сремска Митровица

e-mail: **info@zdravlje-sm.org.rs**
web: **www.zdravlje-sm.org.rs**

Тел:**022/610-511** Тел/Факс:**022/636-509** **Жиро рачун**: **840-209667-75**

Бунар број:	**Место**	**Адреса**	**Физичко-хемијска неисправност**	**Микробиолошка неисправност**	**Арсен >0,01mg/l**	**Вода је погодна за пиће ДА/НЕ**
10.	Равње	Код школе	Манган 0,051 mg/L	Стрептококе фекалног порекла Укупан број колиформних бактерија	0,012mg/L	НЕ**■
11.	Раденковић	код школе	Мирис осетан на водоник сулфид	/	/	ДА*
2.	Засавица II	ул.Александра Марковића 126	/	/	/	ДА
3.	Засавица II	центар код школе	/	/	/	ДА
4.	Засавица II	ул Александра Марковића 49	/	/	/	ДА
5.	Засавица I	Остојићев сокак	/	/	/	ДА

* **Добијене вредности за параметре изнад дозвољених вредности дефинисаних Правилником о хигијенској исправности воде за пиће „Сл.лист СРЈ бр 42/98, 44/99“ и „Сл. гласник РС“ бр. 28/2019 које не утичу негативно на здравље људи.**

Манган- Дозвољена концентрација мангана у води за пиће може ићи до 0,1 mg/l према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће „Сл.лист СРЈ бр 42/98, 44/99“ и „Сл. гласник РС бр. 28/2019“ и то у 20% неузастопних мерења на годишњем нивоу.

Мирис спада у органолептичке параметре који могу да изазову примедбе потрошача.

Гвожђе у вредностима > 0,3mg/l може да изазове примедбе потрошача услед промене боје воде,а самим тим и да обоји веш приликом прања, али не утиче негативно на здравље људи.

Амонијак у пронађеним концентрацијама уколико није удружен са микробиолошком неисправношћу не утиче негативно на здравље људи (није органског порекла).

Вода са мирисом на **водоник сулфид** (Мирис на покварена јаја) може да изазове примедбе потрошача из органолептичких разлога (укус и мирис). Вода за пиће треба да буде провидна,без мириса и укуса.

** **Арсен** у вредностима **>0,01mg/l** **није дозвољен у води за пиће, а доказано је карциноген па такву воду не треба користити за употребу .**

■ **Бактерије фекалног порекла –** у води за пиће није дозвољено присуство бактерија фекалног порекла

ОБАВЕШТЕЊЕ

- На основу резултата лабораторијских испитивања и стручног мишљења специјалисте хигијене о испитиваној води, уколико су воде здравствено неисправне и на основу решења санитарног инспектора на појединим објектима јавних чесама се постављају обавештења да ВОДА НИЈЕ ЗА ПИЋЕ. Требало би имати у виду да поједини несавесни грађани скидају табле са претходно постављеним обавештењем, па је због тога препорука за потенцијалне кориснике да се претходно информишу о хигијенској исправности воде за пиће пре конзумације воде са јавне чесме.
- Уколико се вода са изворишта носи кући и касније користи за конзумацију ОБАВЕЗНО је обезбедити хигијенски безбедну (чисту и дезинфиковану) амбалажу, држати је у расхладном

уређају (фрижидеру) и што пре искористити. Користити стаклене флаше и не држети воду у фрижидеру дуже од 3 дана.

- Узорковање и анализа квалитета воде са артешких чесама се обавља према уговору са ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица четири пута годишње.

Извештај сачинила:
14.08.2025. Спец. др мед. Ивана Матијашевић
Специјалиста хигијене